ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. АРСЕНЬЕВА

ул. Ленинская, 10
г. Арсеньев, 692337

17.12.2021 № _____

Заведующей МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 24 «Улыбка»

Российской Л.М.

ул. Жуковского, д. 51 «А», г. Арсеньев

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
Федерального законодательства
«О пожарной безопасности»,
«Об образовании в РФ»

Прокуратурой г. Арсеньева в рамках проведения проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, выявлены нарушения в деятельности МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 24 «Улыбка».

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Частью 2 указанной статьи установлено, что в Российской Федерации гарантируется защита материнства, отцовства и детства.

Согласно ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В силу ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями статей 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает безопасные условия обучения, воспитания

ПК № 034061

Вх № 96
от 17.12.21

обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье, гарантирующими охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ разработаны Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - Правила).

Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения, выразившиеся в следующем:

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, не заполнен (подп. «б» п. 17 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проверке огнезадерживающих устройств в воздуховодах (п. 42 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (п. 30 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов (п. 43, п. 124 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проверки перекатки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (п. 50 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проверки работоспособности задвижке с электропроводом, установленных обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (п. 52 Правил);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесены сведения о проведении работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установке пожаротушения (п. 54 Правил).

Указанные нарушения, которые стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения работниками, ответственными за указанные направления деятельности, своих служебных обязанностей, а также отсутствия надлежащего контроля за их работой со стороны руководителя, влекут нарушение гарантированных Конституцией РФ прав несовершеннолетних граждан на защиту детства, в связи с чем не могут быть оставлены без прокурорского реагирования. Поскольку выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью лиц воспитанников, необходимо принятие незамедлительных мер по их устранению.

Дисциплинарный проступок - это виновное неисполнение (ненадлежащее исполнение) работником его трудовых обязанностей (статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при рассмотрении представления целесообразно рассмотреть вопрос о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях ответственных за допущенные нарушения должностных лиц. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению и не допущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Арсеньева в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов, в случае привлечения должностного лица к дисциплинарной ответственности – соответствующего приказа.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города для участия.

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Р.С. Сухачев

Швец Светлана Александровна

Подписано цифровой подписью: Швец Светлана Александровна
Дата: 2022.02.01 14:21:02 +10'00'

К.Н. Косач 89098729737